

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**400066, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**400066, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23, e-mail: und34 emercom@volganet.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание №47/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Частному образовательному учреждению высшего образования «Волгоградский институт**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

**бизнеса» в лице законного представителя – ректора Ващенко Андрея Александровича**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгограда по пожарному надзору № 002/47 от 23 мая 2018 г., статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ**

(наименование органа ГПН)

**«О пожарной безопасности» 01 июня 2018 г. с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин., 21 июня 2018 г.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

**с 09 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., 27 июня 2018 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин., 29 июня**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

2018 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьского и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майором внутренней службы Глебовым Михаилом Александровичем территории, здания и помещений ЧОУ ВО «ВИБ» по адресу: ул. Качинцев, 63, г. Волгоград, 400010.

**совместно с представителем ЧОУ ВО «ВИБ» - главный инженер Ганченков Олег Анатольевич**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**(доверенность от 23.05.2018 г.).**

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестницы для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.	п. 7.23* Строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97*).	До 30.05.19г.	
2.	Устройства для самозакрывания дверей установленных при выходе в лестницу	п. 62 Правил противопожарного режима в	До 31.10.18г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	из коридора подвала и 3-го этажа находятся в не исправном состоянии.	Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ).		
3.	Не предусмотрен 2-ой эвакуационный выход с 1-го этажа здания отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам шириной не менее 1,2 м, на центральном входе установлен турникет, в режиме «Антипаника» ширина прохода составляет 0,58 м, 0,6 м и 0,7 м.	п. 6.13*, 6.16, 6.19 СНиП 21-01-97*.	До 31.10.18г.	
4.	Не предусмотрены ограждения на наружной входной площадке наружной лестницы, не выполнены ограждения с перилами на лестничных маршах, ведущих на чердак.	п. 6.28* СНиП 21-01-97*.	До 30.05.19г.	
5.	Двери, установленные при выходе из лестничных клеток 1-го этажа, выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97*.	До 30.05.19г.	
6.	При выходе из лестничных клеток на чердак не установлены противопожарные двери 2-го типа.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	До 30.05.19г.	
7.	Между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм (фактически 50 мм).	п. 8.9 СНиП 21-01-97*.	До 30.05.19г.	
8.	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: на стенах лестничной площадки между подвалом и 1-м этажом, в коридоре 5-го этажа допущено размещение баннеров выполненных из материалов без учета класса пожарной опасности (требуемый класс материала для стен лестничных клеток КМ2; для стен коридоров КМ3).	п. 33 ППР в РФ, таб. 29 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее №123-ФЗ).	До 31.10.18г.	
9.	В качестве покрытий полов в зальных помещениях подвала (тренажерные залы), сцены в конференц-зале использованы облицовочные материалы без учета класса пожарной опасности (требуемый класс материала для покрытия полов тренажерных залов КМ4; покрытие полов сцены КМ3).	таб. 29 ч. 6 ст. 134 №123-ФЗ.	До 30.05.19г.	

№ предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
10.	На объекте не осуществляется ежеквартальная проверка огнетушителей с отметкой в специальном журнале, последняя проверка проведена 02.06.2017 г.	п. 478 ППР в РФ, п. 4.3.6 свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	До 31.10.18г.	
11.	Не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на чердаке здания пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.	п. 57 ППР в РФ	До 31.10.18г.	
12.	Направление движения к пожарному гидранту, являющегося источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	п. 55 ППР в РФ.	До 31.10.18г.	
13.	В помещении №25 подвала демонтированы пожарные извещатели, извещатель пожарный ручной, оповещатель звуковой (нумерация помещений приведена в соответствии с техническим паспортом на здание учебного корпуса).	п. 61 ППР в РФ.	До 31.10.18г.	
14.	Установка точечных пожарных извещателей в конференц-зале выполнена на потолке типа «Грильято», тем самым превышено нормативное расстояние до перекрытия 0,3 м.	п. 2.18 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее НПБ 88-2001	До 30.05.19г.	
15.	Чердак здания не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03.	До 30.05.19г.	
16.	Помещение с персоналом ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не оборудовано аварийным освещением, которое должно соответствовать СНИП 23.05-95.	п. 12.55 НПБ 88-2001.	До 30.05.19г.	
17.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха.	п. 12.4 Строительные нормы и правила Российской Федерации СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	До 30.05.19г.	

№ предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
18.	Отсутствует обоснованный расчет площади состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров в коридоре подвала достаточной для удаления дыма при пожаре.	п. 8.4 СНИП 41-01-2003, п. 7.4, п. 8.5 СП 7.13130.2013.	До 30.05.19г.	
19.	На транзитном воздуховоде системы общеобменной вентиляции здания в местах пересечения противопожарных преград не установлены противопожарные клапаны.	п. 7.11.1 СНИП 41-01-2003, п. 6.10 СП 7.13130.2013.	До 30.05.19г.	
20.	Металлические несущие конструкции кровли здания выполнены без учета требуемого предела огнестойкости при требуемой потере несущей способности R90 (не представлена техническая документация на средства огнезащиты).	ч. 2 ст. 87 таб. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - №123-ФЗ), п. 7.13 СНИП 21-01-97*.	До 30.05.19г.	
21.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений; допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	абз. г, к, л п. 461 ППР в РФ.	До 31.10.18г.	
22.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: оказание первой помощи пострадавшим; отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; осуществление общего руководства по	абз. б, г, ж, з, м, н п. 462 ППР в РФ.	До 31.10.18г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативно-документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны; обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения

(должность, фамилия, инициалы)

Глебов М.А.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«29» июня 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)  
 «29» 06 2018 г.

*(Handwritten signature)*  
 (должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводившего проверку)